



## PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W PŁOŃSKU

### POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W PŁOŃSKU

ul. Sienkiewicza 7a, 09-100 Płońsk  
email: plonsk@psse.waw.pl tel./ fax. (023) 662-28-39

PPIS.HKN.6030/308/177/2017

Płońsk, dn.16.10.2017r.

## OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI Z WODOCIĄGU PUBLICZNEGO W SMARDZEWIE

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1261)
- art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 328 z późn. zm. )
- § 19 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 poz. 1989)

po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniach z badań próbek wody, pobranych w miesiącu październiku 2017r. w ramach nadzoru sanitarnego sprawowanego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płońsku oraz w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez producenta wody: Gminny Zakład Komunalny w Sochocinie Sp. z o. o.

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płońsku**  
stwierdza *przydatność* wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Smardzewo

Lp.	Data poboru	Nr sprawozdania/ data sprawozdania	Miejsce poboru	Zakres badań
1	09.10.2017r.	929/10/2017/M/1 z 11.10.2017r. 929/10/2017/F/1 z 11.10.2017r.	Suw Smardzewo	Bakterie gr. coli gr. coli chlor wolny
2	09.10.2017r.	929/10/2017/M/2 z 11.10.2017r. 929/10/2017/F/2 z 11.10.2017r.	Szkoła Podstawowa Smardzewo	Bakterie gr. coli gr. coli chlor wolny
3	09.10.2017r.	929/10/2017/M/4 z 11.10.2017r. 929/10/2017/F/4 z 11.10.2017r.	Mieszkanie prywatne Smardzewo	Bakterie gr. coli gr. coli chlor wolny
4	09.10.2017r.	929/10/2017/M/5 z 11.10.2017r. 929/10/2017/F/5 z 11.10.2017r.	Hotel Bonifacio Spa& Sport Resort - Kępa	Bakterie gr. coli gr. coli chlor wolny
5	09.10.2017r.	929/10/2017/M/3 z 11.10.2017r. 929/10/2017/F/3 z 11.10.2017r.	Astex -Wierzbówiec	Bakterie gr. coli gr. coli chlor wolny

6	10.10.2017	HKL.6000-2- 278/727,728,729,730,731/2017	SUW Smardzewo Szkoła Podstawowa Smardzewo Mieszkanie prywatne Smardzewo Hotel Bonifacio Kępa, Astex Wierzbówiec	Bakterie gr. coli gr. coli chlor wolny
7.	13.10.2017r	HKL.6001- 120/1666z,1667z/2017	Mieszkanie prywatne Smardzewo 9 Mieszkanie prywatne Smardzewo	Bakterie gr. coli gr. coli chlor wolny

### Uzasadnienie

Parametry mikrobiologiczne i fizyko-chemiczne: bakterie grupy coli , bakterie Escherichia coli, chlor wolny.

Biorąc pod uwagę wszystkie wyniki badań wody przeznaczonej do spożycia, wykonane w miesiącu październik w 2017r. dostarczanej mieszkańcom gminy Sochocin nie stwierdzono przekroczeń żadnego z badanych parametrów, w związku z czym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płońsku stwierdza, że mieszkańcy następujących miejscowości: **Smardzewo, Podsmardzewo, Koliszewo, Kępa, Milewo, Wierzbówiec, Żelechy, Gutarzewo, Baraki, Budy Gutarzewskie** korzystający z wody dostarczanej z wodociągu Smardzewo spożywają wodę dobrej jakości, ocenioną jako przydatną do spożycia przez ludzi, tzn. bezpieczną dla zdrowia ludzkiego, wolną od mikroorganizmów chorobotwórczych i pasożytów w liczbie stanowiącej potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego oraz od substancji chemicznych w ilościach zagrażających zdrowiu.

### Otrzymuje:

1. **Wójt Gminy Sochocin**
2. **GZK w Sochocinie Sp. z o.o.**
3. **a/a**

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
W PŁONSKU

*lek. med. Krzysztof Bielski*